

競争入札設計図書等に関する回答書

令和元年7月31日

福島県立葵高等学校長

工事番号	第 19-79410-0002 号
工事名	葵高校第一体育館屋根改修・渡り廊下漏水等工事
質 問 事 項	
<p>① 屋根カバー工法施工前の既存屋根の下地処理（高圧水洗浄・錆止め塗装等）は必要なしと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>② 体育館内部にFL+6000の高さで災害防止用金網張りとして設計されています。下地のない場所への設置は現実的には難しいのではないかと考えられますが、具体的にどのような方法を想定しているのかご明示願います。</p> <p>以上2点について質疑申し上げます。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 貴見のとおりです。</p> <p>② 災害防止用金網は、既存鉄骨梁に固定することを想定しています。</p>	

競争入札設計図書等に関する回答書

令和元年7月31日

福島県立葵高等学校長

工事番号	第 19-79410-0002 号
工事名	葵高校第一体育館屋根改修・渡り廊下漏水等工事
質 問 事 項	
<p>① 新設屋根の下葺き（ルーフィング又は裏張りペフ等）は、必要ないと考えてよろしいでしょうか？</p> <p>② 新設屋根の瓦棒カバー工法のはたらき幅が設計図では@321となっておりますが、既存瓦棒のピッチが違った場合に、変更の対象となると考えてよろしいでしょうか？</p> <p>以上2点について質疑申し上げます。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 貴見のとおりです。</p> <p>② 現場の状況により協議に応じます。</p>	