

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年10月30日

工事（委託業務）番号	第 20-79410-0003 号
工事（委託業務）名	葵高校給水管移設工事
質 問 事 項	
<p>①代価表 0005 水道用ゴム輪形耐衝撃性ポリ塩化ビニル管（HIVP）地中配管 100A において、継手率が乗率 25%で明記されていますが、RR 用鋳鉄製異形管類の資材費を積上げ計上した場合、高額な費用になります。本設計に反映されているのでしょうか。</p> <p>②会津若松市上下水道局の指導方針としてφ100mm で給水管の取り出しをする場合、市道内はダグタイル鋳鉄管（GX-S）φ100mm での施工を求められ、宅内側境界付近に仕切弁を設けるよう指導されますがその場合協議により変更の対象となるのでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>①本管分岐部、既存仕切弁共に、RR 用鋳鉄製異形管類が不要である仕様を想定しています。なお、現場の状況により必要となる場合は協議に応じます。</p> <p>②本管位置により変更が必要となる場合は協議に応じます。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。